Zárható fém védőszekrényben
GÁZGÉP EKB-10/G93 nyomásszabályozó
6,0/0,027 bar Qn: 10m³/h

PE 80/G SDR11
90x8,2 MSZ EN 1555-2

Kerítés

TELEKHATÁR

PE 80/G SDR11
63x5,8 MSZ EN 1555-2

FŐGÁZVÍZ
G-10, V_{max}=16m³/h
250 Pa csonktávolságú
ACTARIS gázmérőóra
Nr: 57935354
Kiszerelvényi kezelhetőben elhelyezve.

±0.00

Alaprajz M 1:50

RADIÁTOR BEKÖTÉSEK ÁLTALÁNOS VÁZLATA



Megjegyzés:
- Beépítésre kerülő szerelvények:
- DANFOSS RA-N termosztatikus szeleptest
- DANFOSS termosztátfej
- DANFOSS RLV visszatérő elzárószelep

Megjegyzések:
1. A tervezett kondenzációs kazán biztonsági szelep mérete: DN 20, Ple = 2,5 bar. Kazán tartozékként megrendelhető!
2. A tervezett kondenzációs kazán tágulási tartálya tartozék. kazánba építve. V = 8 l, Pe=0,75 bar.

Függőleges csőterv M 1:50



Szivattyúk:
Tervezett:
SZ1. GRUNDFOS ALPHA2
32-80
2,2 m³/h,0m
SZ2. GRUNDFOS MAGNA 3
32-120 F
3,2 m³/10,5m

Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TOMAJMONOSTORÁN

Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Általános Iskolája
5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 59 sz. (Hrsz: 231)

Megrendelő, Beruházó: Tomajmonostora Községi Önkormányzat
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. sz.

Tárgy: Tervezett átalakítás

Tervfőnök: Kiviteli
Munkaszám: 251/2017

Tervező, Tervezők: Kocsis. János PM-96-6299, ÉN-T, G-T, GÉ-T
1095 Kerület, Mátyás Zs. u. 53 sz.
Tervező: Kocsis. János
1095 Kerület, Mátyás Zs. u. 53 sz.

Rajzolta: Szabó Péter
1095 Kerület, Mátyás u. 5. sz.

Ellenőrizte: Szabó Péter
1095 Kerület, Mátyás u. 5. sz.

Dátum: 2017.09

Fázis: Fűtés
Rajzszám: GF-02.0
Méretarány: 1 : 50

Ezen terv a Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll.

Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
5300 Karcag, Mátyás Zs. u. 53 sz.
tel.: 06-30/9-666-808, 06-59/510-080
e-mail: karcag@gepeszmernoki.hu