

# IRATTÁR ÉPÜLET

PADLÁSTÉR

FÖLDSZINT



"E-1"  
elosztó

$I_n = 3 \times 20A$   
 $I_z < 6kA$

NAYY-J 4x25mm<sup>2</sup>  
mért fővezeték  
DN63 vcs.

meglévő, megszüntetendő  
légvezeték  
szomszéd ingatlanról

meglévő elosztó  
1x16A

H05W-F 3x4mm<sup>2</sup>  
mért fővezeték

"CSE-1"  
elosztó



"M"  
fogyasztásmérő  
3x20A  
 $I_z < 6kA$

tervezett csatlakozás  
E.ON létesítéssel

NAYY-J 4x25mm<sup>2</sup>  
mért fővezeték

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullázás)

Tervező:		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építtető :		Generál tervező:	Munkaszám:
Tomajmonostora Községi Önkormányzata 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.			115/17.
Munka megnevezése:		Tervfajta:	
IRATTÁR ÉPÍTÉS		KIVITELI	
Építés helye:		Lépték:	
5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.		1:10	
Rajz megnevezése:		Rajzszám:	
ERŐSÁRAMÚ ELOSZTÓ-ÖSSZEFÜGGÉSI TERV		EV-4	
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V/16-0678	Tervező munkatárs:	Lapszám: 1	Összes lap: 1
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.		Kelt: 2017.09.	