

## LÁMPATEST JEGYZÉK

az

5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7. alatt tervezett

### IRATTÁR ÉPÜLET

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁSÁHOZ.

#### "L1" jelű lámpatest

**Típus:** PHILIPS, CoreLine RC060B W60L60 LED34S/- NO

**Leírás:** Álmennyezetbe szerelhető, LED lámpatest.

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 3400 lumen LED panel (nem cserélhető).

**Tervezett felhasználás:** előadó terem.



#### "L2" jelű lámpatest

**Típus:** GE MARINER 2x49W EB.

**Leírás:** Falon kívüli, por- és páramentes, fénycsöves lámpatest, PC búra és PC ház, műanyag békazárakkal.

**Védettség:** IP65.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 2x49W/840, T5 fénycső.

**Tervezett felhasználás:** irattár, gépészeti hg.



#### "L3" jelű lámpatest

**Típus:** IVELA, 250T, 137000, 1xE27W, IP66.

**Leírás:** Falon kívüli, vízmentes lámpatest, átm:250mm.

**Védettség:** IP66.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 10W LED fényforrás.

**Tervezett felhasználás:** WC, mosdó.



#### "L4" jelű lámpatest

**Típus:** BIG WHITE, BULAN GRID, 229085

**Leírás:** Mennyezeti, kültéri lámpatest.

**Védettség:** IP44.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** antracit.

**Fényforrás:** 2xE27, 7W LED.

**Tervezett elhelyezés:** külső, mennyezeti-fali lámpatest.



### **"L5" jelű lámpatest**

**Típus:** LEGRAND, E27, 100W, kerek hajólámpa védőráccsal.

**Leírás:** Védett hajólámpa, műanyag burával.

**Védettség:** IP44.

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Szín:** fekete.

**Fényforrás:** E27, 15W kompakt fénycső.

**Tervezett felhasználás:** padlástér



### **"Lk1" jelű lámpatest**

**Típus:** PHILIPS, ClearWay BGP303 LED49S + 4m-es acél oszlop.

**Leírás:** Térvilágítási lámpatest, LED.

**Védettség:** IP67.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 43W LED, 2036 lm, 4000K.

**Tervezett felhasználás:** parkoló világítás

**Tartószerkezet:** 5m magas, egy karú acél lámpaoszlop, talplemez, oszlopvasalattal, egy áramkörös oszlopszerelvénnyel (Cu kábel).



## **TARTALÉKVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK**

### **1. LÁMPATESTEK, BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁSI FUNKCÓRA**

#### **"LB1" jelű lámpatest**

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-603, 3W LED, 1 h, készenléti üzemű.

**Leírás:** Falon kívüli, hagyományos, mennyezeti, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

**Védettség:** IP44.

**Tervezett felhasználás:** menekülési útvonalak biztonsági világítása, antipánik világítás.



### **2. MENEKÜLÉI ÚTIRÁNYJELZŐ LÁMPATESTEK**

#### **"Lv1" jelű lámpatest**

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-604, LED, 1 h, készenléti üzemű, piktogrammal.

**Leírás:** Akkumulátoros, hagyományos vészvilágítási lámpatest, 1 órás áthidalási idővel, készenléti üzemű, falra szerelve.

**Védettség:** IP44.

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Fényforrás:** 1W LED.

**Tervezett felhasználás:** fali menekülési irányjelzés.



Szolnok, 2017. szeptember hó

**Nagy Attila sk.**  
villamos tervező