

"CSE-1"

CSATLAKOZÓ ELOSZTÓ TERVE

MEGJEGYZÉSEK:

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz

Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

Az elosztó típusa:

Műanyag, fali elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkel, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsokkal, nyitható ajtóval.

Típus: Csatári Plast, PVT (nem átlátszó fedél), IP65, 2x 300x300x170mm.


Az elosztó elhelyezése: Falra szerelve. Szerelési magasság: 0.8 m


Készülékek típusa:

- Készülékek általában: SCHRACK.

További megjegyzések a műszaki leírásban találhatók.

ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV



Tervező: 		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549		
Építető : Tomajmonostora Községi Önkormányzata 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		Generál tervező:		Munkaszám: 115/17.
Munka megnevezése: IRATTÁR ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE				Tervfajta: KIVITELI
Építés helye: 5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.				Lépték: 1:10
Rajz megnevezése: "CSE-1" ELOSZTÓ TERVE				Rajzsorszám: EV-6
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V/16-0678		Tervező munkatárs:	Lapszám: 1	Összes lap: 7
				Kelt: 2017.09.
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.				

