



Kapcsolási vázlat

- 7

Hajdú PT500CF Dupla csőígyós HMV tároló
- 9

Hajdú HVK-20 tip. vegyesüzeléső kazán Q_h= 20 kW
- 10

Hajdú PT300 tároló
- 12

HMV fűtési szivattyú
- 13

Wilo-Stratos PICO 25/1-6-130 V =0,65 m³%, H=1,88 m
- 18

Hajdú AQ PT 300 tip. 300l puufertároló
- 21

Hajdú M4-200 tip. síkkollektor
- 22

Solar-Divicon szivattyúállomás PS10
- 24

Kollektor hőmérséklet érzékelő
- 26

HAJDU CSPLUS solár szabályzó
- 30

Hajdú HGK 24 fűtő gázkazán Q_h 5,6-22,1 kW; V_g 2,30 m³/h IP44, C-33,

- 33

Külsőhőmérséklet érzékelő
- 35

Hidraulikus váltó 80/60 AG1 1/4"
- 41

Szabályozó
- 42

Háromjáratú motoros motoros HMV keverőszelep Honeywell TM34.00.926 DN20
- 43

VC8611 mozgató motorral kv_{Sn}=1,5 m³% ;
- 44

Előremenő hőmérséklet érzékelő
- 45

Háromjáratú motoros keverőcsap Honeywell V54.33A1031 DN20
- 46

M6063A1003 mozgató motorral kv_{Sn}=6,3 m³% ; kv_{Sz}=4,27 m³% Dp=4,590 kPa
- 74

Mikrobuborék leválasztó MOFEM 1"
- 75

Izszap leválasztó MOFEM 1"
- 76

TA-STAD kézi DN25 beszabályzó szelep kv6,15 m³%, m1377 [%]

HORVÁTH és TSA. KFT.

5300 Karcag, Madarasi út31.

Tel./fax:(59)503-058

Jelen terv, a gépésztervező szellemi terméke, a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználáshoz, módosításhoz a tervező hozzájárulása szükséges. A tervező csak a terv szerint megvalósult műért vállal felelősséget.

| | | | |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Projekt megnevezése: | Újonnan épülő háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat épületgépészeti kialakítása tervdokumentáció | | |
| Tárgy: | Központi fűtés: Kapcsolási vázlat | Terv fajtája: Kiviteli Terv | |
| Gépész, közmű tervező: | Horváth Lajos okl. gépészmérnök H-5300 Karcag, Madarasi út 31. G-16-0176 GO-16-0176 MK-16-0176 | Építés helye: 5324 Tomajmonostora, Petőfi S. utca 5. (Hrsz.:470.) | |
| Tervező: | Fodor Balázs gépészmérnök H-5300 Karcag, Kemény Pál u. 1. MK-16-00867 | Megrendelő/beruházó: Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324. Tomajmonostora, Széchenyi utca 63. | |
| Munkaszám: 69/2016 | | Rajzszám: GF-02 | Méretarány: 1:50; 1:500 2017. 07. 24. |