



Jelmagyarázat:

- Maglévő elosztó vezeték 3,0 bár földgáz
- Elosztó vezeték leágazás 3,0 bár földgáz
- Elektromos légvezeték oszlop
- Távírózási légvezeték oszlop
- Távírózási légvezeték
- Távírózási földkábél
- Elektromos légvezeték
- Elektromos földkábél
- Maglévő esővíz csatorna
- Tervezett esővíz csatorna
- Maglévő vízvezeték
- Tervezett vízvezeték
- Tervezett szennyvíz vezeték
- Jelzőfólia

Megjegyzések:

- Vízvezeték anyaga: padlóban védőcsőben szerelt 16x2,0 –25x2,5 WAVIN Future K1 (PP ill. PE-Xc) 5 rétegű tip. elektronsugárralással történő sírtott polietilén cső Ø2 STÖP sarga védőréteggel 20mm ill. 32mm PE gégecsőben.
- Szennyvízvezeték anyaga: - Padló alatt földben Dn 50–ig PVC lefolyócső, Dn 110, vagy nagyobb átmérő esetén KGEM lefolyócső, tokos kötésekkkel. - Szanifér bekötések falhoronyban és falon kívül: Tokos PVC lefolyócső. - Cseppvíz vezeték: Dn 32 WAVIN PE HD, hegesztve, hőszigetelve, - épületen kívül 110–160 KG–PVC.
- A szabadon szerelt vízvezeték csöveket (2cm Polifoam csőhéj) hőszigetelés és cseppvíz ellen szigetelni kell.
- Használatba vétel előtt az előírásoknak megfelelően fertőtleníteni kell.
- A helyszíni mérések a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők, illetve az építészeti tervvel összevetendők!
- A szennyvíz vezetékek szintjei folyásfenék szintjére vonatkoznak!

<div><div></div><div>HORVÁTH és TSA. KFT. 5300 Karcag, Madarasi út 31. Tel/fax:(59)503-058 E-mail: horvathkft@online.hu</div></div>	
Jelen terv, a gépésztervező szellemi terméke a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználásához, módosításához a tervező hozzájárulása szükséges. A tervező csak a terv szerinti megvalósult műért vállal felelősséget.	
Projekt megnevezése: Újonnan épülő háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat épületgépészeti kialakítása tervdokumentáció	
Tárgy: Vízellátás– szennyvízelvezetés: Részletes helyszínrajz.	Terv fajtája: Kiviteli Terv
Gépész, közmű tervező: Horváth Lajos okl. gépészmérnök H-5300 Karcag, Madarasi út 31. G-16-0176 GÖ–16-0176 MK–16-0176	Építés helye: 5324. Tomajmonostora, Petőfi S. utca 5. (Hrsz.:470.)
Tervező: Fodor Balázs gépészmérnök H-5300 Karcag, Kemény Pál u. 1. MK-16-00867	Megrendelő/beruházó: Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324. Tomajmonostora, Széchenyi utca 63.
Munkaszám: 69/2016	Rajzszám: GV-02
Méretarány: 1:250	Dátum: 2017. 08. 03.