



A létesítmény villámvédelmi fokozata: LPS III.
A létesítmény elektromágneses impulzus védelmi fokozata: LPMS III.- IV.
A létesítmény villámvédelmi földelő típusa: "B"

Rt elfogadható kockázat: 1,00E-05
R1 számított kockázat (védelem nélkül): 4,94E-06
R1 számított kockázat (védelemmel): 3,08E-07

R1 = 3,08E-07 < RT 1E-05

Szerelési és kivitelezési utasítások:
A villámvédelmi célra használt acélokrol is kell megfeleltességi nyilatkozat.
Minden elakaráásra kerülő kötésről fényképet kell készíteni és azt a villámvédelmi mérést végző felülvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani, valamint a kivitelezőkor a kötések elkészítése után közbenső méréseket is el kell végezni és azokat dokumentálni kell!

| | | | | | |
|-----------|--------|---|--------------------|-----------------|---------------|
| Módosítás | Dátum: | Tervező: <div><div><div>E&T BT</div><div>EGERVÁRI ÉS TÁRSAS</div><div>Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt</div></div><div>5000 Szolnok, Tanács u. 1. Tel: (36) 56-515-001; Fax/üzrtőgz: (36) 56-515-002</div></div> | | | |
| | | Megrendelő: Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324. Tomajmonostora, Széchenyi u. 63. | Tervező: | Egervári László | Rajzsám: VV-1 |
| | | Létesítmény megnevezése: Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat | Kamarai eng.száma: | V-16-0222 | Lapszám: |
| | | Létesítmény helye: 5324. Tomajmonostora, Petőfi S. u. 5. hrsz:470 | Munkaszám: | 50/2017 | Lépték: |
| | | Tervlap megnevezése: VILLÁMVÉDELMI ALAPOZÁSI ALAPRAJZ | Dátum: | 2017.09.hó | 1:100 |