



JELMAGYARÁZAT:

- ERŐSÁRAMÚ VEZETÉK
- ERŐSÁRAMÚ VEZETÉK AUTOMATIKÁRÓL
- ÉRZÉKELŐ VEZETÉK JAVASOLT TÍPUS: 2X0,75 LICHY árnyékolt
- LON KOMMUNIKÁCIÓS VEZETÉK
- EPH VEZETÉK 25X5mm LAPOSACÉL ILL. 10mm² MHK
- SZIVATTYÚ
- KKMO–6001 2P 16A HELYI LEVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ
- PROGRAMOZHATÓ KAPCSOLÓÓRA (NAPI,HETI)
- KÉTUTÚ MOTOROS SZABÁLYZÓSZELEP
- HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
- KAZÁN AUTOMATIKA VITOTRONIC 200

MEGJEGYZÉS: VILLANYSZERELÉST CSAK A GÉPÉSZETI SZEREKLÉS UTÁN LEHET ELKEZDENI, AMIKOR MINDEN SZERELVÉNY A HELYÉRE KERÜLT.

Módosítás	Dátum:	Tervező: EGERVÁRI ÉS TÁRSÁ 5000 Szolnok, Tanács u. 1. Tel:(36) 56-515-001; Fax/üztrögz:(36) 56-515-002			
		Megrendelő: Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324. Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.			
		Létesítmény megnevezése: Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat	Tervező: Kamarai eng.szám:	Egervári László V–16–0222	Rajzszám: V–3 Lapszám:
		Létesítmény helye: 5324. Tomajmonostora, Petőfi S. u. 5. hrsz:470	Munkaszám:	50/2017	
		Tervlap megnevezése: FŰTÉS ELVI KAPCSOLÁSI RAJZ	Dátum:	2017.09.hó	Lépték: