



MEGLÉVŐ:
G-10, V_{max}=16m³/h
250 mm csontfávolságú
ACTARIS gázmérőóra
Nr.: 5295354
Közüterületről kezelhe-
tően elhelyezve.

Zárható fém védősekrényben
GÁZGÉP EKB-10/G93 nyomásszabályozó
6,0/0,027 bar Qn: 10m³/h



Függőleges csőterv M 1:50



Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TOMAJMONOSTORÁN			
Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostori Általános Iskolája 5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 59 sz. (Hrsz: 237.)			
Megrendelő: Berüházó:		Tomajmonostora Községi Önkormányzat 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. sz.	
Tárgy:		Tervtípus:	Munkaszám:
Állapotrögzítő		Kiviteli	251/2017
Feltételi Tervező: Kocsis János Hk-16-0219, EN-T, G-T, GO-T 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Szerkesztő: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Szádág Gázellátás
Tervező: Kocsis János 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Rajzoló: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Rajzsám GG-01.0
		Dátum:	Méretarány:
		2017.09.	1 : 50
Ezen terv a Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll			